

कार्यालय-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जालौन स्थान उरई

पत्रांक- सी0एफ0ओ0/जे0एल0एन0/निरी0-20 20 दिनांक 28.08.20 20

सेवा में,


प्रधानाचार्य,
डिवाइन मर्सी स्कूल,
मवई रोड उरई जालौन।

विषय- डिवाइन मर्सी स्कूल, मवई रोड उरई जालौन को अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आपके पत्र दिनांक 28.07.20 20 के अनुसार आपके विद्यालय का निरीक्षण कराया गया तो निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. विद्यालय भवन का निर्माण 912.83 वर्गमीटर है।
2. विद्यालय में 28 कक्ष निर्मित है। भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल पर निर्मित है।
3. बाहर निकलने के लिए दो जीने उपलब्ध है।
4. विद्यालय भवन में 15 अदद एबीसी टाइप स्टोर्टड प्रेशर व 01 अदद सीओटू टाइप एक्सटिंग्यूसर कार्यशील दशा में पाये गये।
5. विद्यालय में 10000 लीटर पानी की क्षमता की टंकी स्थापित हैं
6. विद्यालय भवन में 06 अदद हौजरील व लैडिंग बाल्व स्थापित है।

अतः डिवाइन मर्सी स्कूल, मवई रोड उरई जालौन को 02 वर्ष के लिए अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जालौन


Principal
Divine Mercy School
Maval Road, Oral (UP)


Manager
Divine Mercy School
Maval Road, Oral (U.P.)